

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей группы
А.С. Широков
(подпись)
« 14 » 20 20 г.



**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 30 от « 09 » августа 20 20 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Структурное подразделение детский сад «Аленушка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
(полное юридическое наименование объекта)

Юридический адрес: 446848 Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Озерки, ул. Центральная, д.36
446848 Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Озерки, ул. Центральная, д.36; тел.8(84651)3-62-44;
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)

Директор Яковлев Александр Константинович;
(Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с.Озерки
2. Ведомственная принадлежность министерство образования и науки Самарской области
3. Вид деятельности образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная)
5. Объем предоставляемых услуг 10 чел, 30 мест
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта отдельно стоящее, одноэтажное
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж)
стены кирпичные, перекрытия железобетонные, материал лестниц бетон
(базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)
7. Количество и назначение входов 6 входов: 1 центральный, 1 в пищеблок, 4 запасных.
8. Год постройки 1986
9. Год последней реконструкции

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м			
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки			
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	0,8 м	К, О	Реконструкция	
	Информация об объекте	наличие	есть	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	$> 0,025$ м	К, С, О	Реконструкция	
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	нет	К, С, О	Установка	
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения	$\geq 0,8$ м	нет	С	Нанесение тактильных средств	

	направления движения, входа					
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С	нанесение тактильной полосы	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	нет	К, О, С	Реконструкция	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥2,0 м	2 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	1,2 м нет	К	Создание площадок	
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	Установка	
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	нет	С	Установка бордюра	
	Места отдыха	наличие	нет	К, О	Создание	
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет		Создание	
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	20 м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	≥ 10% (не менее 1 места)	нет	К	Создание 1 машино-места	
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	нет	К	Создание	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К	Создание	
	Съезд с тротуара на проезжую часть:		нет			
	Угол уклона	≤ 1:12	Нет	К		

	Ширина	$\geq 1,0$ м	Нет	К		
	Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	Нет	К		
	Открытая лестница		Нет			
	Пандус на рельефе		нет			

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,3 м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4$ x 2 м или 1,5 x 1,85 м	2,65x2,0 м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2$ x 2,2 м	нет	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	нет	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	нет	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	нет	К, О, С		
	Навес	наличие	есть	К, О		
	Водоотвод	наличие	нет	К, О, С	Установить	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	нет	К	Установить	
	Информация об объекте	наличие	есть	Г		
	Лестница наружная	наличие	нет			
	Пандус наружный	наличие	нет		Установить	
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К	Установить	

Уклон	$\leq 8\%$	нет	К	Установить	
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	нет	К	Установить	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	Установить	
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	Установить	
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	Установить	
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	Установить	
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	нет	К, О	Установить	
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	нет	К	Установить	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	нет	К, О	Установить	
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	К, О	Установить	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	нет	К, О	Создать	
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	Установить	
Тамбур					
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	1,14x1,95 м	К	Установить с торца здания (запасный выход группы «Ромашка»)	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	есть Р	К, О		
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,0 м	К, О	Реконструкция	
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,07 м	К	Реконструкция	
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ					

(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		нет			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	Создать	
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	Установить	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О, С	Установить	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	О, С	Установить	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	Установить	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет			Установить не позволяет ширина лестницы
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К		
	Уклон	$\leq 8\%$	нет	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	нет	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	нет	О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	К		
	Пандус переносной	наличие	нет	К	Установить	

	Подъемник для инвалидов:					
	- стационарный	наличие	нет	К		
	- мобильный	наличие	нет	К		
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,14	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	0,84x2,72м	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	Установить	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	Установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	Установить маяки	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г		
	Тактильная схема	наличие	нет	С	Установить	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г		Создать не позволяет планировка помещений
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	Нет	О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	нет	К		
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С		
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С	Установить	
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ помеще ний по	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен	Рекомендуемые мероприятия по адаптации:	Примечание
--------------------	--------------------------------	---	-------------------------------------	--	---	------------

плану БТИ		для инвалидов		норматив	установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		нет			
	Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,8м	К	Реконструкция	
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0 м	К	Реконструкция	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	Установить	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	Установить	
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К	Установить	
	- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С	Установить	
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2 м	О	Установить	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	Установить	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	Приобрести	
	Обслуживание с перемещением		нет			
	Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет			
	Зал музыкальный (вместимостью > 50 мест)		есть			
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %	2%	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	нет	Г	Установить 2 кресла	
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К	Создать	

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена,	Примечание
------------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------------	--	--	------------

					реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	нет		Реконструкция	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	Установить	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	Установить	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,7 м	К, О	Реконструкция	
	Открывание дверей	наружное	внутреннее		Реконструкция	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	нет	С	Установить	
	опорные поручни	наличие	нет	К, О	Установить	
	в т.ч. откидные	наличие	нет	К	Установить	
	Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 x 2,25 м	нет		Установить	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	нет	К	Создать	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	Установить	
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	нет	К, О	Установить	
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	нет	К, О	Установить	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	нет	К	Создать	
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	нет	К, О	Установить	
	Писсуар располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	нет	К	Установить	
	Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 x 1,5 м	нет	К, О	Установить	
	Душевая кабина	наличие	нет			
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	≤ 0,48 x 0,85 м	нет	К, О	Установить	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	нет	С	Установить	

	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	нет	К, О, С	Установить	
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	Установить	
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С	Установить	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	нет	К, О, Г, С	Установить	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	К, О, Г, С	Установить	
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	Установить	
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	Установить	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	нет	К, О, Г, С	Установить	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	К, О, Г, С	Установить	
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	Установить	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	Установить	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	нет	С	Установить	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	Установить	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	Установить	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г	Установить	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными	Наличие	нет	С, Г	Установить	

	тактильными клавишами	(не менее 1шт)				
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	Установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	Установить	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	Установить	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	Установить	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	Установить	

7. ВЫВОДЫ

Территория, входная группа, пути движения и т.д. не соответствуют требованиям доступности, установленным для инвалидов и других маломобильных групп населения категорий: К, О, Г, С, У. Создание условий по доступности отдельных зон, территорий, помещений здания для инвалидов и МГН возможно после реконструкции здания и прилегающей территории.

Здание старой постройки, размещать группы для детей-инвалидов на 1 этаже как разновозрастной для детей-инвалидов с обустройством наружного пандуса, реконструкцией дверных проемов и размещения в ней необходимого оборудования. Предусмотреть выезд из группы в коридор для проезда в сенсорную комнату и музыкальный (спортивный) зал, где также провести расширение дверных проемов.

Представитель рабочей группы

(должность)

_____ (_____)
подпись (фамилия, и.о.)

М.П.

Представитель организации

Директор школы

(должность)

_____ (Яковлев А.К.)
(подпись) (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

«___» _____ 20 г.

Дата заполнения

«___» _____ 20 г.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)